

**Заместителю начальника 21 ОНПР по  
Нытвенскому и Оханскому городским  
округам УНПР ГУ МЧС России по  
Пермскому краю майору внутренней  
службы Лапихину К.В.**

**ИНФОРМАЦИЯ  
об исполнении предписания 31/1/1 от 4 августа 2020 года**

В ходе внеплановой проверки по пожарной безопасности в МБОУ «Острожская СОШ» были выявлены нарушения и выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности №31/1/1 от 4 августа 2020 года. В настоящее время все нарушения устранены.

Приложение:

1. Копия Рабочего проекта 04-ПС-03-21 – 16 листов
2. Копия Акта об окончании монтажных работ от 06.07.2021 года
3. Копия Акта измерения сопротивления изоляции электропроводок от 07.07.2021 года
4. Копия Акта об окончании пусконаладочных работ от 08.07.2021 года
5. Копия Акта проверки работоспособности технических средств пожарной сигнализации и СОУЭ от 09.07.2021 года
6. Копия Ведомости смонтированных приемно-контрольных проборов и технических средств пожарной сигнализации и СОУЭ от 09.07.2021 года
7. Копия рабочего проекта 03-ПС -03-21 – 25 листов
8. Копия Акта об окончании монтажных работ от 22.07.2021 года
9. Копия Акта измерения сопротивления изоляции электропроводок от 23.07.2021 года
10. Копия Акта об окончании пусконаладочных работ от 29.07.2021 года
11. Копия Акта проверки работоспособности технических средств пожарной сигнализации и СОУЭ от 30.07.2021 года
12. Копия Ведомости смонтированных приемно-контрольных проборов и технических средств пожарной сигнализации и СОУЭ от 30.07.2021 года
13. Копия Лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений – 2 листа

Директор школы:



О.В. Солодянкина