

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю
21 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому и Оханскому городским округам
ул. Восточная 53, г. Нытва, Пермский край, 617000; тел. (272) 3-03-91, E-mail: nitva-21-ogpn@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 31 / 1 / 1 .

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Острожская средняя общеобразовательная школа", ОГРН 1025902283439, ИНН 5946005758

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Нытвенского и Оханского городских округов от 30.01.2020 г. № 6, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1991 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 08.07.2020г. по 04.08.2020г. проведена внеплановая выездная проверка

инспектором 21 ОНПР по Нытвенскому и Оханскому городским округам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю лейтенантом внутренней службы Ромашовым Дмитрием Евгеньевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку)

Объектов по адресам: Оханский городской округ, с.Острожка, ул.Зеленая, 23 (здание школы); ул.Советская, 4 (здание детского сада "Солнышко"); ул.Специалистов, 2 (здание детского сада "Светлячок")

(наименование объекта и его адрес)

совместно с: директором МБОУ «Острожская СОШ» Солодянкиной Ольгой Валентиновной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание школы по адресу: Оханский городской округ, с.Острожка, ул.Зеленая, 23				
1	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п.61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	01.11.2021	
Здание детского сада по адресу: Оханский городской округ, с.Острожка, ул.Советская, 4				
2	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п.61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 21 ОНПР по Нытвенскому и Оханскому городским округам


« 04 » 08 2020 г.



Д.Е.Ромашов

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

директор МБОУ «Острожская СОШ»,
Солодянкина Ольга Валентиновна
(должность, фамилия, инициалы)

« 04 » 08 2020 г.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю - +7(342) 258-40-02
«Телефон доверия» Центрального регионального центра - +7(499) 449-89-89
Единый «телефона доверия МЧС России» - +7(495) 400-99-99